



**Programmazione e Analisi Tecnica  
Acque Reflue**

Rif. PG/MM 038302 – 11/07/2012

DACR-PTR 1000/2012

Milano, 13 LUG. 2012

COMUNE DI MILANO  
S SPORTELLO UNICO PE  
PG 506483/2012  
MM SPA  
Del 01/08/2012  
(C) PROT. S SPORTELLO UN  
01/08/2012

DACR 291/2012

PG MM 39139

13/07/2012

A:

**COMUNE DI MILANO**  
**Direzione Centrale Sviluppo del Territorio**  
**Settore Pianificazione Attuativa**  
**Sezione Progetti Urbani Area 2**  
**Via G.B. Pirelli, 39**  
**20124 MILANO**

**Oggetto:** Procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS per la proposta di Programma Integrato d'Intervento relativa all'area ex FFSS sita in via Pericle.

L'area oggetto della proposta di P.I.I. è sita all'interno dell'agglomerato principale del Comune di Milano servito da pubblica fognatura.

Il recapito disponibile è rappresentato dal condotto di sezione circolare e diametro  $d = 40$  cm presente nella via Pericle.

Nel rispetto delle prescrizioni del Piano di Tutela ed Uso delle Acque ed in considerazione delle criticità presenti in zona, questa Società si riserva di applicare limitazioni allo scarico in fognatura di acque meteoriche.

Distinti saluti.

**Il Responsabile**  
**Dott. Ing. Giulio Pizzolato**

ERRONEAMENTE PERVENUTI